

PROIECTARE ACUSTICĂ



laboratorul de acustică TROX are 2 camere de reverberație. Ele îndeplinesc recomandările pentru camere de reverberație în conformitate cu ISO 3741 (Determinarea nivelurilor de putere sonoră ale surselor de zgomot pe baza presiunii sonore - Metode de precizie pentru camerele de reverberație). În laboratorul de acustică se efectuează măsurători ale sunetelor. Aceste măsurători sunt orientative sau de suport în dezvoltarea noilor produse.

Mai mult, se execută măsurători pentru controlul regulat de calitate al produselor existente și modificări ale produselor precum și pentru produse speciale legate de proiect conform cerințelor clientului. Măsurările asupra atenuatoarelor de zgomot reprezintă o formă specială de măsurare acustică. O derulare de test special pentru atenuatoarele de zgomot a fost concepută pentru aceste măsurări. Acestea îndeplinesc cerințele ISO 7235.